

VIA
STAZIONE

ACQUE NORD S.r.l.

Servizio Fognatura e Depurazione
Laboratorio Analisi

Descrizione campionatura

Numero Report analisi **159A GR** del **22 aprile 2009**

Tipo campione **ACQUA POTABILE**

Prelevato a **Gravellona Toce**
Presso **Via Stazione**
Prelevato da **Personale Acque Nord s.r.l.-sede operativa di Gravellona Toce**

Prelevato il **20 aprile 2009**
Pervenuto il **20 aprile 2009**
Prove iniziate il **20 aprile 2009**
Prove terminate il **21 aprile 2009**

Parametri microbiologici e limiti

Parametri	U.M.	Valore	Metodica	Limiti D.L.31/2001	
				Limite	U.M.
Batteri coliformi a 37° C	UFC	0	ISO 9308-1	0	UFC
Escherichia coli	UFC	0	ISO 9308-1	0	UFC

Parametri chimici e limiti

Disinfettante residuo	mg/l Cl ₂	0,03		0,2	mg/l Cl ₂
-----------------------	----------------------	------	--	-----	----------------------

Il campione è conforme al D. Lgs. 31/2001

I risultati ottenuti si riferiscono al campione sottoposto a prova

L'Analista
p.i. Isabella Monchini

