

**SCUOLE
MEDIE**

ACQUE NORD S.r.l.

Servizio Fognatura e Depurazione
Laboratorio Analisi

Descrizione campionatura

Numero Campione **036A GR** del **4 febbraio 2009**
Tipo campione **ACQUA POTABILE**
Prelevato a **Gravellona Toce**
Presso **Scuole Medie**
Prelevato da **Personale Acque Nord s.r.l.-sede operativa di Gravellona Toce**
Prelevato il **2 febbraio 2009**
Pervenuto il **3 febbraio 2009**
Prove iniziate il **3 febbraio 2009**
Prove terminate il **4 febbraio 2009**

Parametri microbiologici e limiti

Parametri	U.M.	Valore	Metodica	Limiti D.L.31/2001	
				Limite	U.M.
Batteri coliformi a 37° C	UFC	0	ISO 9308-1	0	UFC
Escherichia coli	UFC	0	ISO 9308-1	0	UFC


Parametri chimici e limiti

Disinfettante residuo	mg/l Cl ₂	0		0,2	mg/l Cl ₂
-----------------------	----------------------	---	--	-----	----------------------

Il campione è conforme al D. Lgs. 31/2001

I risultati ottenuti si riferiscono al campione sottoposto a prova

L'Analista
p.i. Isabella Monchini



ACQUE NORD S.r.l.

Servizio Fognatura e Depurazione
Laboratorio Analisi

Descrizione campionatura

Numero Report analisi **109A GR** del **25 marzo 2009**

Tipo campione **ACQUA POTABILE**

Prelevato a **Gravellona Toce**

Presso **Scuole Medie**

Prelevato da **Personale Acque Nord s.r.l.-sede operativa di Gravellona Toce**

Prelevato il **23 marzo 2009**

Pervenuto il **24 marzo 2009**

Prove iniziate il **24 marzo 2009**

Prove terminate il **25 marzo 2009**

Parametri microbiologici e limiti

Parametri	U.M.	Valore	Metodica	Limiti D.L. 31/2001	
				Limite	U.M.
Batteri coliformi a 37° C	UFC	0	ISO 9308-1	0	UFC
Escherichia coli	UFC	0	ISO 9308-1	0	UFC


Parametri chimici e limiti

Disinfettante residuo	mg/l Cl ₂	0		0,2	mg/l Cl ₂
-----------------------	----------------------	---	--	-----	----------------------

Il campione è conforme al D. Lgs. 31/2001

I risultati ottenuti si riferiscono al campione sottoposto a prova

L'Analista
p.i. Isabella Monchini



ACQUE NORD S.r.l.

Servizio Fognatura e Depurazione
Laboratorio Analisi

Descrizione campionatura

Numero Report analisi **161A GR** del **22 aprile 2009**

Tipo campione **ACQUA POTABILE**

Prelevato a Gravellona Toce
Presso Scuole Medie
Prelevato da Personale Acque Nord s.r.l.-sede operativa di Gravellona Toce

Prelevato il 20 aprile 2009
Pervenuto il 20 aprile 2009
Prove iniziate il 20 aprile 2009
Prove terminate il 21 aprile 2009

Parametri microbiologici e limiti

Parametri	U.M.	Valore	Metodica	Limiti D.L.31/2001	
				Limite	U.M.
Batteri coliformi a 37° C	UFC	0	ISO 9308-1	0	UFC
Escherichia coli	UFC	0	ISO 9308-1	0	UFC

Parametri chimici e limiti

Disinfettante residuo	mg/l Cl ₂	0,02		0,2	mg/l Cl ₂
-----------------------	----------------------	------	--	-----	----------------------

Il campione è conforme al D. Lgs. 31/2001

I risultati ottenuti si riferiscono al campione sottoposto a prova

L'Analista
p.i. Isabella Monchini

